

質疑回答書

番号	質問事項	回答
1	作業時間及び搬出入車両の通行時間帯の制限はありますか。	・原則8:00～18:00までとし、近隣説明会にて説明する事。
2	工事用水は有償ですか。	・その通りです。
3	薬品タンク・消毒タンクがありますが薬材の品名等教えてください。(洗浄の為)	・適時ご判断下さい。
4	工事完了後水道管は敷地内プラグ止めで宜しいですか。	・適時ご判断下さい。
5	処理層内に汚泥及び残渣は必要ですか。	・必要です。
6	処理層・配管類の洗浄は必要ですか。	・必要です。
7	工事区域内に地中障害及び埋設があった場合別途協議で宜しいですか。	・今回の工事内に含まれます。
8	現在雑木等で現場状態が見えない状況ですが、図面にない部分については別途協議で宜しいですか。	・今回の工事内に含まれます。
9	焼却炉の形式・メーカー等教えてください。(図面無し)	・適時ご判断下さい。
10	解体工事見積要項書に、水槽内汚泥汲み取りとありますが、 水槽内に溜まっているのは、長年の雨水等の溜まり水と思われます。 汚水として産廃処分でしょうか。 それとも、長年の雨水等の溜まり水として、放流は可能でしょうか。 ご指示をお願いします。	・水質検査は済んでおり、放流は可能です。 ・但し、落札業者にて久喜市役所との処理方法の協議が必要です。
11	図面番号A-00処理槽西側山留め鋼矢板L=17.20mと記載がありますが、 山留めの目的は、既設污水管の養生でしょうか。 鋼矢板規格・寸法をご教示願います。	・解体掘削の安全の為必要です。 ・適時ご判断下さい。
12	各処理槽の汚泥の概算数量をご教示ください。又汚泥処理の分類は、 産業廃棄物・一般廃棄物どちらでしょうかご教示願います。	・全体の概算で約3,000m ³ 程度と考えています。 ・一般廃棄物と考えています。数量は、各社にて試算して下さい。
13	図面番号A-01汚水処理電気設備図面K-01～K-12の図面がありません。 ご開示願います。	・図面はありません。URより未受領のため。
14	工期について、契約後準備期間等に15～20日を要しますので、予定工期では	・予定工期内で完了するように、工程を組んで下さい。

番号	質問事項	回答
	完了が困難と思いますが、工期の延長は可能でしょうか、ご教示願います。	・尚、工期の延長については、落札業者と相談します。
15	管理棟・再処理層・機械室・機械設備施設・外構構造物等・撤去後現況復旧	・それで結構です。
	であれば不足土が必要となりますが、再生砕石で埋め戻しとして積算して	
	よろしいでしょうか、ご教示願います。	
16	別紙内訳書、B解体工事、8有価物売却費の参考数量をご教示願います。	・適時ご判断下さい。
17	別紙見積要項書、(2)処理槽・前処理層の躯体(床・壁)に水抜き用コア抜き	・原則、間仕切り壁は、不要と考えています。
	設置(φ100、1ヶ所/2.5㎡)と記載がありますが、壁のコア抜きは、間仕切り	
	壁を含みますか、ご教示下さい。	
18	道水は、使用可能ですか、可能である場合、無償で使用出来るでしょうか。	・落札業者が直接交渉して下さい。有償です。
19	解体工事見積要項第5項(2)解体施設概要のその他にあります「アスベストの	・アスベスト調査は、完了しています。
	調査及び、撤去処分は別途工事とする。」とありますが、本工事施工中に	・内容は、添付資料を参照して下さい。
	対処しなくてはならず、それに係わる費用等は本工事契約の設計変更の	・処分とも、全て本工事に含めます。
	対象となるのでしょうか。又アスベスト撤去処分工事として別途工事と	
	なるのでしょうか、ご教示願います。	
20	工事区域内に大型重機等を搬入する際に搬入路の障害物及び門扉の一部	・落札業者にて、直接久喜市と調整して下さい。
	撤去は可能でしょうか、ご教示願います。	
21	下水処理槽内に汚染物質及び汚泥等が残地され、処理が必要と認められた	・放流は、可能と考えています。
	場合、それらは設計変更の対象となるのでしょうか、ご教示願います。	・処理方法については、添付参考資料を参照。
22	追加事項	・入札の際、内訳明細書も提出する事。
		以上